Директор ГБОУ СОШ с.Среднее Аверкино

«УТВЕРЖДАЮ»

_____ В.П.Ромаданов

"14" ____ 20__г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ 2 от «14» 12 20 20 г

Структурное подразделение «Детский сад Ивушка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский Самарской области (СП «Детский сад Ивушка» ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино)

(полное юридическое наименование объекта)

446480, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с. Среднее Аверкино ул.Школьная, д.13-а

446480, Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский район, с. Среднее Аверкино ул.Центральная, д.64-а

Тел.8(84656)42563, doo_sr_aver_sch_phvy@samara.edu.ru, Ромаданов Владимир Николаевич, директор

(юридический адрес, фактически адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** *село Среднее Аверкино*
2. **Ведомственная принадлежность** *государственная*
3. **Вид деятельности** *образование*

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта** *муниципальная*

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. **Объем предоставляемых услуг** **90/90**

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. **Размещение объекта** *отдельно стоящее, количество этажей в здании – 2, занимаемый организацией этаж – 2, материал несущих конструкций – железобетон, лестницы - железобетон*

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов _***1 – основной вход(центральный), 8- эвакуационных выходов***_

8. Год постройки __***1980***

9. Год последней реконструкции __***нет***_

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		**400м**	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		***Автобус, с. Среднее Аверкино***	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть, ***нет***	
Регулируемые переходы	есть, ***нет***	со звуковой сигнализацией	есть, ***нет***
Нерегулируемые переходы	***есть***, нет		
Внеуличные переходы	есть, ***нет***	с пандусом	есть***, нет***
		с подъемником	есть, ***нет***
Тактильные указатели	есть, ***нет***		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть, ***нет***
Открытые лестницы	есть, ***нет***	Пандусы с уклоном более 8%	есть***, нет***
Поручни на лестницах	есть, ***нет***	Поручни на пандусах	есть, ***нет***

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1.Вход на территорию (при наличии ограждения):						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	**нет**	К, О	**реконструкция**	
	Информация об объекте	наличие	**нет**	К, О, С, Г	**создание**	
1.2.Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):						
	Указатели направления движения	наличие	**нет**	К, Г	**установка**	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥2,0 м	**да**	К	**реконструкция**	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м	**да**	К	**создание**	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	**нет**	С	**создание**	
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	**нет**	С	**создание**	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	**нет**	С	**создание**	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	**нет**	С	**создание**	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней	< 0,025 м	**нет**	К, С, О	**создание**	

	вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения					
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	**нет**	К, С, О	**создание**	
	Места отдыха**	наличие	**нет**	К, О	**создание**	
1.3.Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О	**не предусмотрена**	
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)		К	**не предусмотрена**	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 х 3,6 м		К	**не предусмотрена**	
1.4.Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	**нет**	О, С	**реконструкция**	
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	**нет**	О, С	**реконструкция**	
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	**нет**	О, С	**реконструкция**	
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	**нет**	О, С	**реконструкция**	
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	**нет**	О, С	**реконструкция**	
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м	**нет**	С	**создание**	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	**нет**	О, С	**ремонт**	
	Поручни с двух сторон:	наличие	**нет**	О	**реконструкция**	

	расстояние между поручнями	≥ 1,0 м	**нет**	О, С	**реконструкция**	
	высота поручней	0,9 м	**нет**	О	**реконструкция**	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	**нет**	О	**реконструкция**	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	**нет**	О,С	**реконструкция**	
1.5.Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м	**нет**	К	**реконструкция**	
	Угол уклона	≤ 5 °	**нет**	К	**реконструкция**	
	Поручни с двух сторон:	наличие	**нет**	К, О	**реконструкция**	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	**нет**	К, О	**реконструкция**	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	**нет**	К	**реконструкция**	
	- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	**нет**	О	**реконструкция**	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	**нет**	К, О	**реконструкция**	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	**нет**	К, О	**реконструкция**	
	-* горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	**нет**	К, О	**реконструкция**	
	- не травмирующие окончания	наличие	**нет**	К, О	**реконструкция**	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	**нет**	К	**реконструкция**	
	в верхнем окончании пандуса	> 1,5 х 1,5 м	**нет**	К	**реконструкция**	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8м)	> 1,5 х 1,5 м	**нет**	К	**реконструкция**	
	промежуточная площадка на повороте пути движения в нижнем окончании пандуса	> 1,5 х 1,5 м	**нет**	К	**реконструкция**	
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	**нет**	К, О	**реконструкция**	

2.Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1.Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м				
	Габариты площадки без пандуса: ширина Х глубина	≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м	**нет**	О, С	**реконструкция**	
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	≥2,2 х 2,2 м	**нет**	К	**реконструкция**	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	**нет**	К, О, С	**реконструкция**	
	Навес	наличие	**нет**	К, О	**реконструкция**	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	**нет**	К, О, С	**реконструкция**	
	Информация об объекте	наличие	**нет**	Г	**создание**	
	Система вызова помощи	наличие	**нет**	К	**создание**	
2.2.Лестница наружная						
	Нескользкое покрытие	наличие	**нет**	О, С	**ремонт**	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	**нет**	С	**ремонт**	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	**нет**	С	**реконструкция**	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	**нет**	С	**ремонт**	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	**нет**	О, С	**ремонт**	

	Поручни с двух сторон:	наличие	**нет**	О, С	**реконструкция**	
	высота поручней	0,9 м	**нет**	О, С	**реконструкция**	
	нетравмирующие завершения поручня	наличие	**нет**	О, С	**реконструкция**	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	**нет**	О, С	**реконструкция**	
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	наличие	**нет**	О, С	**реконструкция**	
2.3.Пандус наружный						
	Ширина марша	≥ 1,0 м	**нет**	К	**создание**	
	Угол уклона	≤ 5 °	**нет**	К	**создание**	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	**нет**	К	**создание**	
	Поручни с двух сторон:	наличие	**нет**	К, О	**создание**	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	**нет**	К, О	**создание**	
	на высоте (нижний поручень)	0, 7 м	**нет**	К	**создание**	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	**нет**	О	**создание**	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	**нет**	К, О	**создание**	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	**нет**	К, О	**создание**	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса					
	в верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 х 1,5 м	**нет**	К	**создание**	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5	**нет**	К	**создание**	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	≥ 1,5 х 1,5 м	**нет**	К	**создание**	
	в нижнем окончании пандуса	≥ 1,5 х 1,5 м	**нет**	К	**создание**	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	**нет**	К, О	**создание**	

	Нескользкое покрытие	наличие	**нет**	К, О	**создание**	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	**нет**	К	**установка**	
	Звуковой маяк у входа**	наличие	**нет**	С	**установка**	
	Световой маяк у входа**	наличие	**нет**	Г	**установка**	
2.4.Тамбур						
	Габариты: глубина х ширина	≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м	**да**	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	**нет**	К, О	**установка**	
	Ширина дверного проема	≥ 1,2 м, при реконструкции ≥0,9 м	**нет**	К, О	**создание**	
	Высота порога наружного, внутреннего	Каждого элемента ≤ 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м	**нет**	К	**создание**	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	**нет**	С	**ремонт**	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1.Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	**нет**	С	**ремонт**	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	**нет**	О, С	**создание**	
	Поручни с двух сторон:	наличие	**нет**	О, С	**создание**	

	на высоте	0,9 м	**нет**	О, С	**создание**	
	нетравмирующие завершения поручня	наличие	**нет**	О, С	**создание**	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	**нет**	О, С	**создание**	
3.2.Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	≥ 1,0 м	**нет**	К	**создание**	
	Угол уклона	≤ 5 °	**нет**	К	**создание**	
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 х 1,5 м	**нет**	К	**создание**	
	Поручни с двух сторон:	наличие	**нет**	К, О	**создание**	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0м	**нет**	К, О	**создание**	
	на высоте (нижний поручень)	0, 7 м	**нет**	К	**создание**	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	**нет**	О	**создание**	
	нетравмирующие завершения поручня	наличие	**нет**	К	**создание**	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	**нет**	К,О	**создание**	
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	**нет**	К	**создание**	
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	**нет**	К	**создание**	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие	**нет**	К	**создание**	
	мобильный	наличие	**нет**	К	**создание**	
3.3.Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	**нет**	К	**создание**	
	Разворотные площадки	≥ 1,5 х 1,5 м	**нет**	К	**создание**	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	≥ 1,0 м	**нет**	К,О	**установка**	

	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	**да**	К, Г	**установка**	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	**да**	К, Г	**установка**	
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	**нет**	С	**установка**	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	**нет**	Г	**установка**	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	**нет**	Г	**установка**	
	Тактильная схема	наличие	**нет**	С	**установка**	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	**нет**	К, О, С, Г	**создание**	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	**нет**	О	**создание**	
	для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	≥ 1 на этаж	**нет**	К	**создание**	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	**нет**	С	**реконструкция**	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	**нет**	С	**создание**	
	Опорные устройства	наличие	**нет**	О, С	**создание**	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	**нет**	С	**создание**	
	3.4.Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	**нет**	О, С	**создание**	
	Контрастная маркировка	наличие	**нет**	С	**создание**	

	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	**нет**	О	**создание**	
	на высоте	0,9 м	**нет**	О	**создание**	
	нетравмирующие завершения поручня	наличие	**нет**	К	**создание**	
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	**нет**	О	**создание**	
3.5.Пандус внутренний на этаже						
	Ширина марша	≥ 1,0 м	**нет**	К	**создание**	
	Угол уклона	≤ 5 °	**нет**	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 х 1,5 м	**нет**	К	**создание**	
	Поручни с двух сторон:	наличие	**нет**	К, О	**ремонт**	
	на высоте (нижний поручень)	0, 7 м	**нет**	К	**создание**	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	**нет**	О	**создание**	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	**нет**	К	**создание**	
3.6.Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	**нет**	С	**создание**	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	**нет**	С	**создание**	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	**нет**	С	**создание**	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	**нет**	О, С	**создание**	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	**нет**	О, С	**ремонт**	
	на высоте	0,9 м	**нет**	О, С	**создание**	
	нетравмирующие завершения поручня	наличие	**нет**	О, С	**создание**	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	**нет**	О, С	**создание**	

	вверху, внизу					
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	**нет**	С	**установка**	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	**нет**	С	**установка**	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
3.7.Лифт пассажирский						
	Кабина:		**нет**		**создание**	
	габариты (глубина х ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 х 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1х1,4	**нет**	К	**создание**	
	ширина дверного проема	при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8м	**нет**	К	**создание**	
	Зеркало**	наличие	**нет**	К	**установка**	
	Поручни**	наличие	**нет**	О	**создание**	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие	**нет**	Г, С	**создание**	
	Знак доступности	наличие	**нет**	К	**создание**	
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	**нет**	С	**установка**	

	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	**нет**	С	**установка**	
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	**0,8 – 1,1 м**	**нет**	К	**реконструкция**	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	**≥ 1,2 м**	**нет**	К	**реконструкция**	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2.Обслуживание в кабинете №						
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	**нет**	К	**реконструкция**	
	Высота порога	отсутствие	**нет**	К, О	**реконструкция**	
	Информация тактильная	наличие	**нет**	С	**реконструкция**	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	**нет**	К, О, С, Г	**реконструкция**	
	размещение на высоте**	≤ 1,8 м	**нет**	К	**реконструкция**	
	высота прописных букв**	≥ 0,025 м	**нет**	С	**реконструкция**	
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м	**нет**	О	**реконструкция**	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м	**нет**	К	**реконструкция**	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	**нет**	К, О	**реконструкция**	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
4.3.Обслуживание с перемещением в кабинет №						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	**нет**	К	**создание**	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	**нет**	К	**создание**	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4.Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						

	Ширина х глубина	1,5х1,5 м	**нет**	К	**реконструкция**	
	Место для сидения **	наличие	**нет**	О	**реконструкция**	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	**нет**	О	**установка**	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5.Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	**нет**	К	**создание**	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м	**нет**	К	**создание**	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	≥ 2	**нет**	Г	**создание**	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	**нет**	К	**создание**	
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1.Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	**нет**	Г	**ремонт**	
5.2.Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	**нет**	К, О, С	**реконструкция**	
	Знак доступности помещения	наличие	**нет**	К	**создание**	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	**нет**	С	**ремонт**	
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	**нет**	К, О	**ремонт**	
	Направление открывания дверей	наружное	**нет**	К	**ремонт**	
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	> 1 шт.	**нет**	К, О	**создание**	

	ширина дверного проема	≥ 0,9 м	**нет**	К, О	**создание**	
	габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м	**нет**	К, О, С	**создание**	
	габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м	**нет**	К, О, С	**создание**	
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие	**нет**	К, О	**реконструкция**	
	откидные поручни **	наличие	**нет**	К	**создание**	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	≥ 0,75 × 1,2 м	**нет**	К	**создание**	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	**нет**	О	**установка**	
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 – 0,85 м	**нет**	К, О	**создание**	
	опорный поручень	наличие	**нет**	О	**создание**	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	**нет**	К, О	**установка**	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	**нет**	К, О	**установка**	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	≥ 1,30 х 0,85 м	**нет**	К	**создание**	
	крючки для костылей (на высоте 120см с выступом 12см)	наличие	**нет**	О	**установка**	
	Зеркало поворотное	наличие	**нет**	К, О	**установка**	
	Писсуар на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	**нет**	К	**создание**	
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	≥ 0,9 х 1,5 м	**нет**	К, О	**создание**	

	размеры сиденья душевой кабины (глубина х длина)	≥ 0,48 х 0,85 м	**нет**	К, О	**создание**	
	опорный поручень	наличие	**нет**	К, О	**создание**	
	Система тревожной сигнализации	наличие	**да**	К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	**нет**	К, О, Г, С	**создание**	
	Надписи:	наличие	**нет**	К, О, Г, С	**создание**	
	размещение на высоте	≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м	**нет**	К, О, Г, С	**установка**	
	высота прописных букв	≥ 0,075 м	**нет**	К, О, Г, С	**установка**	
	освещенность	наличие	**нет**	К, О, Г, С	**установка**	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	**нет**	К, О, Г, С	**создание**	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	**нет**	К, О, Г, С	**установка**	
	высота прописных букв	≥ 0,075 м	**нет**	К, О, Г, С	**установка**	
	освещенность	наличие	**нет**	К, О, Г, С	**установка**	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля	наличие	**нет**	С	**создание**	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	**нет**	С	**установка**	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	**нет**	С	**установка**	
	на кнопках управления лифта	наличие	**нет**	С	**установка**	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	**нет**	С	**установка**	
	Текстофоны (текстовые телефоны) , текстовые	наличие	**нет**	Г	**установка**	

	средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	(не менее 1шт)				
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1шт)	**нет**	С, Г	**установка**	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	**нет**	К	**установка**	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	**нет**	С	**установка**	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	**нет**	С	**установка**	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	**нет**	Г, С	**установка**	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	**нет**	К, С, О, Г	**установка**	
	Индукционная система:	наличие	**нет**	Г	**установка**	
	стационарная	наличие	**нет**	Г	**установка**	
	переносная	наличие	**нет**	Г	**установка**	

7. ВЫВОДЫ

Территория, входная группа, пути движения не соответствуют требованиям норматива доступности, установленными для инвалидов и других маломобильных групп населения. Создание условий по доступности отдельных зон, территорий, помещений здания для инвалидов возможно после реконструкции здания.

Приложения

1._____

2._____

3.

«Представитель рабочей группы»
Представитель общественного объединения инвалидов
(должность)
по г.о. Похвистнево и м.р.Похвистневский

_____ (Блинова А.В.)
подпись (Фамилия, Имя, Отчество)

«14» декабря 20 20 г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект
Директор
(должность)

_____ (Ромаданов В.Н.)
(подпись) М.П. (Фамилия, Имя, Отчество.)

«14» декабря 20 20 г.

*Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №605)
Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха;
С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;
О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);
К -- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.
Мероприятия, рекомендованные сводом правил«СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)