



ПМ 63250041000117314149 от 25.02.2025 г.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области

Геоργия Митирева проезд, д.1, г. Самара, 443079

Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99

E-mail: sancntr@fsnsamara.ru, <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном

Первомайская ул., д.20, г. Отрадный, Самарская область, 446304

Тел. 8(84661)2-55-11; Факс: 8(84661)2-24-96

E-mail: otradnTO@fsnsamara.ru <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ №19/4-05/40

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«18» апреля 2025г.

ТО в г. Отрадном

(место выдачи)

Должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области
в г. Отрадном, главным специалистом - экспертом Гороховой Розой Сагировной

(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении (отметить нужное):

☐ контрольного (надзорного) мероприятия

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

☒ обязательного профилактического визита,

на основании Федерального закона от 31.01.2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

в отношении: государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы с. Среднее Аверкино муниципального района
Похвистневский Самарской области; ИНН 6372019570, ОГРН1116372001404, юридический адрес:
Самарская область, 446480, Похвистневский район, с. Среднее Аверкино, ул. Школьная, д. 13а.,

(полное наименование или ФИО контролируемого лица)

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания
проведения вышеуказанного мероприятия.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от
31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средней
общеобразовательной школе с: Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский Самарской
области; ИНН 6372019570, ОГРН1116372001404

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН)

Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
СП ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино муниципального района Похвистневский				
1	Нарушена целостность покрытия стен в туалетных помещениях 1 и 2 этажа 2х групп, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Восстановить целостность покрытия стен в туалетных помещениях 2х групп, согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы
2	Нарушена целостность покрытия пола, в игровых комнатах, в туалетных помещениях 1 и 2 этажа 2х групп, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Восстановить целостность покрытия пола в игровых комнатах в туалетных помещениях 2х групп, согласно п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы
3.	Конструкция окон (спальная, игровая, туалетные помещения 2х групп, раздевальных комнат 2х групп, музыкального зала), не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что является нарушением п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Заменить оконные блоки (спальная, игровая, туалетные помещения 2х групп, раздевальных комнат 2х групп, музыкального зала), согласно п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы
4	Нарушена целостность покрытия потолка спальни на 2 этаже (следы протечек), что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические	Восстановить целостность покрытия потолка спальни на 2 этаже, согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы

	требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	отдыха и оздоровления детей и молодежи»		
5	Нарушена целостность покрытия стен, потолка тамбура общеразвивающей и компенсирующей групп (следы протеканий и признаки поражений грибком) что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Восстановить целостность покрытия стен, потолка тамбура общеразвивающей и компенсирующей групп, согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы
6	Нарушена целостность покрытия стен раздевальной комнаты общеразвивающей группы, глубокие трещины, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Восстановить целостность покрытия стен раздевальной комнаты общеразвивающей группы, согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы
7	Не выполняются инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов (большие щели между полом и откосом дверного проема (вход в общеразвивающую группу, п.88 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	Выполнять инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов (заменить входную дверь) п.88 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы
8	Нарушена целостность покрытия стен, пола горячего цеха, цеха для обработки сырья, что является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания	Восстановить целостность покрытия стен, пола горячего цеха, цеха для обработки сырья, согласно п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы

	населения"			
9	Конструкция окон (горячий цех, цех для обработки сырья, складское помещение) не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что является нарушением п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Заменить оконные блоки (цеха, складское помещение) согласно п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы
10	Пищеблок не оснащен стеллажами для хранения кухонной посуды, сыпучих продуктов в складском помещении, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, что является нарушением п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	Оборудовать пищеблок и складское помещение стеллажами для хранения кухонной посуды, сыпучих продуктов, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, согласно п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы
11	Нарушена целостность покрытия пола в прачечной, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Восстановить целостность покрытия пола в прачечной, согласно п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы
12	Нарушена целостность покрытия стен в прачечной, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления	Восстановить целостность покрытия стен в прачечной, согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы

	детей и молодежи»			
13	Пищеблок не обеспечен производственными столами, цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполненных из материалов, для контакта с пищевыми продуктами, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Обеспечить пищеблок производственными столами цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполненных из материалов, для контакта с пищевыми продуктами, согласно п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы
14	По результатам проведенного анализа ведения «Ведомости контроля за рационом питания» установлено не выполнение объема среднесуточного набора пищевой продукции (минимального) на 1 ребенка по молоку, рыбе, овощам, фруктам, что является таб. 1 приложение №7 нарушением СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"	С целью обеспечения полноценности питания разработать меню с учетом среднесуточного набора пищевой продукции на одного ребенка, основание таб. 1 приложение №7 нарушением СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы
15	По результатам проведенной экспертизы примерное цикличное меню (детского сада) не соответствует требованиям главы VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п.8.1.2. таблицы 3 Приложения №9 и таблицы 3 Приложения №10.	Привести примерное цикличное меню (детского сада) в соответствие с требованиями главы VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п.8.1.2. таблицы 3 Приложения №9 и таблицы 3 Приложения №10.	03.08.2026	Информационное письмо, фото материалы

устранить выявленные нарушения обязательных требований:

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном по адресу: 446304, Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская у, д.20

Предписание выдано:

Главный специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном		Горохова Роза Сагировна
(должность лица, выдавшего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

директор		Ахтерьякова Светлана Олеговна	18.04.2025г.
(должность лица, получившего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)	(дата получения предписания)

Предписание направлено почтой: svu_sr_aver_sch@63edu.ru

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Отметка о направлении: Муниципальное бюджетное учреждение "Служба материально-технического обеспечения" муниципального района Похвистневский Самарской области: E-mail: smto_pohr@mail.ru

Северо-Восточного управления министерства образования Самарской области: E-mail: nord_ost_adm@samara.edu.ru

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».